衛生福利部主管113年度單位決算評估報告

三、輔導部分醫療機構進行碳盤查作業，惟未規劃醫療機構淨零路徑，且部分醫院存有用電節能效率成效不彰情形，允宜研謀改善

衛福部113年度「醫療保健支出—醫政業務」預算數18億291萬1千元，執行結果，決算數17億6,822萬8千元，預算執行率98.08%。經查：

(一)衛福部推動醫療機構淨零碳排，惟缺乏其淨零路徑之長期規劃及指引，亦未掌握醫療體系碳排放情形

為協助醫療機構落實節能減碳，衛福部113年度辦理「推動醫療院所淨零碳排計畫」預算數1,945萬元，執行結果，決算數1,120萬元，用於輔導醫療機構進行碳盤查、研擬節能減碳報告、培訓碳盤查種子人員及辦理節能管理教育訓練等。

行政院於111年3月公布我國「2050淨零排放路徑」，由國家發展委員會等部會推動相關行動計畫，惟審計部113年度中央政府總決算審核報告指出，衛福部係我國中央衛生主管機關，卻未將醫療機構減碳納列上開行動計畫內容，據以研提方案或措施，且113年度僅輔導20家以上醫療機構進行碳盤查及完成節能減碳報告，尚乏醫療機構淨零路徑之長期規劃及指引。

另截至113年底，中央政府所轄65家公立醫院，仍有24家醫院或無相關專業人員、或因法規未強制規範等，並未建立專責單位僅由內部單位各自管理，且未訂定減碳目標，另衛福部亦未掌握私立醫院減碳進程，致未能全面引導醫療院所落實減碳工作。

(二)醫院為用電大戶，部分醫院仰賴政府補助汰換節能設備，間有公立醫院用電超出契約容量，增加額外電費支出

醫療機構設備需24小時運作，為用電大戶；按財團法人台灣綠色生產力基金會113年12月公布之「2024非生產性質行業能源查核年報」，2023 年列管非生產性質行業能源大用戶[1]共1,411 家，其中醫院大用戶計 158 家。為達節能目標，醫院可使用高效率用電設備，惟部分中央政府轄管公立醫院營運績效欠佳，無力負擔經費，衛福部雖於 113 年度辦理「推動醫療院所淨零碳排計畫」，委託專業團體協助醫院取得政府補助及輔導資源，惟缺乏單一資訊整合平臺，而該計畫結束後，恐不利醫療機構賡續尋找補助資訊，而影響設備更新。

另審計部 113 年度中央政府總決算審核報告指出，近七成之衛福部部立醫院 113 年度因超約用電而遭加收費用，另有醫院雖於全院安裝能源管理系統及即時監測功能，惟因增購醫療儀器、新建建物等，卻未適時檢討契約容量，而發生超約用電，顯示用電管理措施仍待強化。

綜上，醫療體系淨零排放為國際重要趨勢，然衛福部尚未規劃醫療機構淨零路徑，且該部轄管部分醫院間有節電效率成效不彰情形，允宜積極檢討改善。

（分機：1925 賴欣憶）

[1] 契約用電容量超過800瓩者。